作成日: 令和6年2月13日

施設名: 管理型最終処分場

# 令和6年1月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型処分場]

対象期間 : 令和6年1月1日 ~ 令和6年1月31日

#### ・埋立てた産業廃棄物の種類及び数量「規則12条の7の2第8号イ]

種類	数 量 (単 位)
燃えがら	302. 91(t/月)
汚泥	2, 791. 34(t/月)
廃プラスチック類	2, 242. 39(t/月)
紙くず	268. 5(t/月)
木くず	294. 1(t/月)
繊維くず	15. 98(t/月)
動植物性残さ	(t/月)
動物系固形不要物	( /月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	6. 63(t/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	52. 29(t/月)
鉱さい	118. 98(t/月)
がれき類	1, 034. 21t(/月)
家畜のふん尿	( /月)
家畜の死体	( /月)
ばいじん	110. 32(t/月)
処分するために処理したもの	( /月)
廃石綿等	3. 55(t/月)
廃水銀等	(t/月)

### ・水質検査【有害物質】の実施状況と措置(年1回測定)[規12条の7の2第8号=及びホ]

	放 流 水	水 等						
採取場所	別添図のとおり※1	(上)別添図のとおり**1	(下)別添図のとおり**1					
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日					
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日					
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり					
異状の有無		有・無	有・無					
必要な措置を講じた年 月日とその内容 <sup>※2</sup>		令和 年 月 日	令和 年 月 日					

<sup>※1</sup> 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

## ・水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第8号二及びホ]

・小貝快宜の夫加仏流	と措直(月1回測定)[規則第	12条の7の2第8号二及びホ		
	放流水	地下	水等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	
採取日	令和6年1月18日	令和6年1月18日	令和6年1月18日	
検査結果が得られた日	令和6年2月9日	令和6年2月1日	令和6年2月1日	
電気伝導率※3		17mS/m	16mS/m	
塩化物イオン濃度※3		21mg/L	20mg/L	
水素イオン濃度	6.9			
生物化学的酸素要求量	1.6 mg/L			
化学的酸素要求量	3.9 mg/L			
浮遊物質量	1.0 mg/L 未満			
窒素含有量	2.3 mg/L			
異状の有無		有・・無	有・・無	
		令和 年 月 日	令和 年 月 日	
必要な措置を講じた日 付とその内容 <sup>※2</sup>				

### ・施設の点検[規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	WORK A WINDERSON SING A PROPERTY OF A STATE								
	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量			
点検日	R6.1.26	R6.1.26	R6.1.26	R6.1.26	R6.1.26	(年1回以上測定)			
異状の有無	有·無	有·無	有·無	有·無	有·無	測定日			
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和5年3月31日			
必要な措置を講じた年 月日及び当該措置の内						測定結果			
容 <sup>※2</sup>						247,834.00 m³			