

令和6年12月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型処分場]

対象期間 : 令和6年12月1日 ~ 令和6年12月31日

・埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	839.91(t/月)
汚泥	177.33(t/月)
廃プラスチック類	1,924(t/月)
紙くず	231.47(t/月)
木くず	226.97(t/月)
繊維くず	(t/月)
動植物性残さ	(t/月)
動物系固形不要物	( /月)
ゴムくず	0.01(t/月)
金属くず	3.09(t/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	19.89(t/月)
鋳さい	23.43(t/月)
がれき類	708.26(t/月)
家畜のふん尿	( /月)
家畜の死体	( /月)
ばいじん	236.49(t/月)
処分するために処理したもの	( /月)
廃石綿等	24.3(t/月)
一般廃棄物	13.18(t/月)

・水質検査【有害物質】の実施状況と措置(年1回測定)[規12条の7の2第8号ニ及びホ]

	放流水		地下水等	
	別添図のとおり※1	(上)別添図のとおり※1	(下)別添図のとおり※1	
採取場所	別添図のとおり※1	(上)別添図のとおり※1	(下)別添図のとおり※1	
採取年月日	令和6年12月9日	令和6年12月9日	令和6年12月9日	
検査結果が得られた日	令和7年1月6日	令和7年1月8日	令和7年1月8日	
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり	
異状の有無		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

・水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第8号ニ及びホ]

	放流水		地下水等	
	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	
採取日	令和6年12月9日	令和6年12月9日	令和6年12月9日	
検査結果が得られた日	令和7年1月6日	令和7年1月8日	令和7年1月8日	
電気伝導率※3		24mS/m	19mS/m	
塩化物イオン濃度※3		37mg/L	32mg/L	
水素イオン濃度	7.1			
生物化学的酸素要求量	3.5 mg/L			
化学的酸素要求量	3.1 mg/L			
浮遊物質量	1.0 mg/L 未満			
窒素含有量	2.3 mg/L			
異状の有無		有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日	

・施設の点検[規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 (年1回以上測定)
	点検日	R6.12.20	R6.12.20	R6.12.20	R6.12.20	
異状の有無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	有・ <input checked="" type="radio"/> 無	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2						令和6年3月31日
						測定結果
						187,859.00 m <sup>3</sup>

## 水質検査結果[管理型最終処分場]

水質の区分		放流水				地下水等				
採取場所の略称	松江処分場(放流槽)				採取場所の略称	No.1(上)	No.2(下)	令和 年 月 日		基準値 (1リットルにつき)
採取年月日	令和6年12月9日				採取年月日	令和6年12月9日	令和6年12月9日	令和 年 月 日		
測定結果が得られた日	令和7年1月6日				測定結果が得られた日	令和7年1月8日	令和7年1月8日	令和 年 月 日		
1	アルキル水銀化合物	mg/L	検出せず	検出されないこと	1	アルキル水銀				検出されないこと
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg 以下	2	総水銀				0.0005mg 以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 未満	0.01mg 以下	3	カドミウム				0.003mg 以下
4	鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg 以下	4	鉛				0.01mg 以下
5	有機燐化合物	mg/L	0.1 未満	0.1mg 以下	5	六価クロム				0.05mg 以下
6	六価クロム化合物	mg/L	0.02 未満	0.05mg 以下	6	砒素				0.01mg 以下
7	砒素及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.01mg 以下	7	全シアン				検出されないこと
8	シアン化合物	mg/L	0.05 未満	0.05mg 以下	8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)				検出されないこと
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg 以下	9	トリクロロエチレン				0.01mg 以下
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg 以下	10	テトラクロロエチレン				0.01mg 以下
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	0.01mg 以下	11	ジクロロメタン				0.02mg 以下
12	ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.01mg 以下	12	四塩化炭素				0.002mg 以下
13	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.01mg 以下	13	1・2-ジクロロエタン				0.004mg 以下
14	1・2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.01mg 以下	14	1・1-ジクロロエチレン				0.1mg 以下
15	1・1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002 未満	0.01mg 以下	15	1・2-ジクロロエチレン				0.04mg 以下
16	シス-1・2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.01mg 以下	16	1・1・1-トリクロロエタン				1mg 以下
17	1・1・1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	0.01mg 以下	17	1・1・2-トリクロロエタン				0.006mg 以下
18	1・1・2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.01mg 以下	18	1・3-ジクロロプロペン				0.002mg 以下
19	1・3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.01mg 以下	19	チウラム				0.006mg 以下
20	チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.001mg 以下	20	シマジン				0.003mg 以下
21	シマジン	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg 以下	21	チオベンカルブ				0.02mg 以下
22	チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	0.002mg 以下	22	ベンゼン				0.01mg 以下
23	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg 以下	23	セレン				0.01mg 以下
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.01mg 以下	24	1,4-ジオキサン				0.05mg 以下
25	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005 未満	0.05mg 以下	25	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)				0.002mg 以下
26	ぼう素及びその化合物	mg/L	0.12 未満	10mg 以下	26	ダイオキシン類	0.12	0.085		1pg-TEQ/L
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.14 未満	1mg 以下	34	溶解性鉄含有量	0.05未満			1mg 以下
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	1.1 未満	200mg 以下	35	溶解性マンガン含有量	0.02			0.5mg 以下
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	0.5 未満	1mg 以下	36	クロム含有量	0.02未満			0.05mg 以下
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	0.5 未満	1mg 以下	37	大腸菌群数	0			日間平均1000個以下
31	フェノール類含有量	mg/L	0.01 未満	0.05mg 以下	38	窒素含有量	2.3			20mg 以下
32	銅含有量	mg/L	0.01 未満	0.05mg 以下	39	燐含有量	0.11			3mg 以下
33	亜鉛含有量	mg/L	0.01 未満	0.1mg 以下	40	ダイオキシン類	-			5pg-TEQ/L 以下