

[法第15条の2の3第2項]

作成日： 令和7年6月11日
施設名： だんだんやま管理型処分場

令和7年5月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型処分場]

対象期間： 令和7年5月1日 ～ 令和7年5月31日

・埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第8号イ]

種類	数 量 (単 位)
燃えがら	634. 97(t/月)
汚泥	63. 42(t/月)
廃プラスチック類	1, 944. 52(t/月)
紙くず	226. 31(t/月)
木くず	233. 62(t/月)
繊維くず	8. 22(t/月)
動植物性残さ	(t/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	1. 45(t/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	17. 1(t/月)
鋳さい	13. 43(t/月)
がれき類	320. 64(t/月)
家畜のふん尿	(/月)
家畜の死体	(/月)
ばいじん	232. 01(t/月)
処分するために処理したもの	(/月)
廃石綿等	53. 44(t/月)
一般廃棄物	83. 18(t/月)

・水質検査【有害物質】の実施状況と措置(年1回測定)[規12条の7の2第8号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	(上)別添図のとおり※1	(下)別添図のとおり※1
採取年月日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

・水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第8号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年5月8日	令和7年5月8日	令和7年5月8日
検査結果が得られた日	令和7年5月30日	令和7年5月30日	令和7年5月30日
電気伝導率※3		28 mS/m	19 mS/m
塩化物イオン濃度※3		50 mg/L	31 mg/L
水素イオン濃度	6.7		
生物化学的酸素要求量	0.8 mg/L		
化学的酸素要求量	1.9 mg/L		
浮遊物質質量	1.0 mg/L 未満		
窒素含有量	14 mg/L		
異状の有無		有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

・施設の点検[規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 (年1回以上測定)
点検日	R7.5.23	R7.5.23	R7.5.23	R7.5.23		
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ 無	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和7年3月31日
						測定結果 122,779.40 m ³