

令和7年6月度 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型処分場]

対象期間： 令和7年6月1日 ～ 令和7年6月30日

・埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則12条の7の2第8号イ]

種類	数 量 (単 位)
燃えがら	815. 56(t/月)
汚泥	243. 35(t/月)
廃プラスチック類	1, 728. 85(t/月)
紙くず	212. 26(t/月)
木くず	232. 05(t/月)
繊維くず	8. 16(t/月)
動植物性残さ	(t/月)
動物系固形不要物	(/月)
ゴムくず	(t/月)
金属くず	3. 98(t/月)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず	18. 24(t/月)
鋳さい	14. 27(t/月)
がれき類	411. 15(t/月)
家畜のふん尿	(/月)
家畜の死体	(/月)
ばいじん	327. 28(t/月)
処分するために処理したもの	(/月)
廃石綿等	156. 19(t/月)
一般廃棄物	113. 5(t/月)

・水質検査【有害物質】の実施状況と措置(年1回測定)[規12条の7の2第8号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所	別添図のとおり※1	(上)別添図のとおり※1	(下)別添図のとおり※1
採取年月日	令和7年6月2日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
検査結果が得られた日	令和7年6月27日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
水質検査結果	別添のとおり	別添のとおり	別添のとおり
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
必要な措置を講じた年月日とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

・水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第12条の7の2第8号ニ及びホ]

	放流水	地下水等	
採取場所	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1	別添図のとおり※1
採取日	令和7年6月2日	令和7年6月2日	令和7年6月2日
検査結果が得られた日	令和7年6月27日	令和7年6月28日	令和7年6月28日
電気伝導率※3		12 mS/m	11 mS/m
塩化物イオン濃度※3		57 mg/L	18 mg/L
水素イオン濃度	7.1		
生物化学的酸素要求量	0.5 mg/L未満		
化学的酸素要求量	0.7 mg/L		
浮遊物質質量	1.0 mg/L 未満		
窒素含有量	5.0 mg/L		
異状の有無		有 ・ (無)	有 ・ (無)
必要な措置を講じた日付とその内容※2		令和 年 月 日	令和 年 月 日

・施設の点検[規則第12条の7の2第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁壁等	遮水工	調整槽	浸出液処理設備	防凍措置	残余容量 (年1回以上測定)
点検日	R7.6.27	R7.6.27	R7.6.27	R7.6.27		
異状の有無	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ (無)	有 ・ 無	測定日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	令和7年3月31日
						測定結果 122,779.40 m ³

水 質 検 査 結 果 [管理型最終処分場]

水質の区分		放流水				地下水等							
採取場所の略称		松江処分場(放流槽)		基準値(廃止基準) (1リットルにつき)	採取場所の略称		No.1(上)		No.2(下)				基準値 (1リットルにつき)
採取年月日		令和7年6月2日			採取年月日		令和	年 月 日	令和	年 月 日	令和	年 月 日	
測定結果が得られた日		令和7年6月27日			測定結果が得られた日		令和	年 月 日	令和	年 月 日	令和	年 月 日	
1	アルキル水銀化合物	mg/L	検出せず	検出されないこと		1	アルキル水銀						検出されないこと
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg 以下		2	総水銀						0.0005mg 以下
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 未満	0.01mg 以下		3	カドミウム						0.003mg 以下
4	鉛及びその他化合物	mg/L	0.005 未満	0.05mg 以下		4	鉛						0.01mg 以下
5	有機燐化合物	mg/L	0.1 未満	0.1mg 以下		5	六価クロム						0.05mg 以下
6	六価クロム化合物	mg/L	0.02 未満	0.05mg 以下		6	砒素						0.01mg 以下
7	砒素及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.01mg 以下		7	全シアン						検出されないこと
8	シアン化合物	mg/L	0.05 未満	0.05mg 以下		8	ポリ塩化ビフェニル(PCB)						検出されないこと
9	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005 未満	0.0005mg 以下		9	トリクロロエチレン						0.01mg 以下
10	トリクロロエチレン	mg/L	0.001 未満	0.01mg 以下		10	テトラクロロエチレン						0.01mg 以下
11	テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005 未満	0.01mg 以下		11	ジクロロメタン						0.02mg 以下
12	ジクロロメタン	mg/L	0.002 未満	0.01mg 以下		12	四塩化炭素						0.002mg 以下
13	四塩化炭素	mg/L	0.0002 未満	0.01mg 以下		13	1・2－ジクロロエタン						0.004mg 以下
14	1・2－ジクロロエタン	mg/L	0.0004 未満	0.01mg 以下		14	1・1－ジクロロエチレン						0.1mg 以下
15	1・1－ジクロロエチレン	mg/L	0.002 未満	0.01mg 以下		15	1・2－ジクロロエチレン						0.04mg 以下
16	シス－1・2－ジクロロエチレン	mg/L	0.004 未満	0.01mg 以下		16	1・1・1－トリクロロエタン						1mg 以下
17	1・1・1－トリクロロエタン	mg/L	0.0005 未満	0.01mg 以下		17	1・1・2－トリクロロエタン						0.006mg 以下
18	1・1・2－トリクロロエタン	mg/L	0.0006 未満	0.01mg 以下		18	1・3－ジクロロプロペン						0.002mg 以下
19	1・3－ジクロロプロペン	mg/L	0.0002 未満	0.01mg 以下		19	チウラム						0.006mg 以下
20	チウラム	mg/L	0.0006 未満	0.001mg 以下		20	シマジン						0.003mg 以下
21	シマジン	mg/L	0.0003 未満	0.0003mg 以下		21	チオベンカルブ						0.02mg 以下
22	チオベンカルブ	mg/L	0.002 未満	0.002mg 以下		22	ベンゼン						0.01mg 以下
23	ベンゼン	mg/L	0.001 未満	0.01mg 以下		23	セレン						0.01mg 以下
24	セレン及びその化合物	mg/L	0.002 未満	0.01mg 以下		24	1, 4－ジオキサン						0.05mg 以下
25	1, 4－ジオキサン	mg/L	0.01 未満	0.05mg 以下		25	クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)						0.002mg 以下
26	ほう素及びその化合物	mg/L	0.09 未満	10mg 以下		26	ダイオキシン類						1pg-TEQ/L
27	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.25 未満	1mg 以下		34	溶解性鉄含有量	0.05 未満					1mg 以下
28	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	2.00 未満	200mg 以下		35	溶解性マンガン含有量	0.02 未満					0.5mg 以下
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	0.50 未満	1mg 以下		36	クロム含有量	0.02 未満					0.05mg 以下
30	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	0.50 未満	1mg 以下		37	大腸菌群数	0					日間平均1000個以下
31	フェノール類含有量	mg/L	0.01 未満	0.05mg 以下		38	窒素含有量	5					20mg 以下
32	銅含有量	mg/L	0.01 未満	0.05mg 以下		39	燐含有量	0.2					3mg 以下
33	亜鉛含有量	mg/L	0.01 未満	0.1mg 以下		40	ダイオキシン類	－					5pg-TEQ 以下